

Zenbakia / 1257  
 Número .....  
 Eguna 2018/03/05  
 Fecha .....  
 Euskara eta Kultura Saila  
 Departamento de Euskera y Cultura  
 Kultura Ondarea  
 Patrimonio Cultural  
**IRTEERA-SALIDA**



KULTURA ONDAREA  
 PATRIMONIO CULTURAL

Esptea./Expte.: 064/2017

MUNDAKAKO UDALA  
 AYUNTAMIENTO DE MUNDAKA  
 SARRERA-ERREGISTROA  
 - 9 MAR. 2018  
 RECIBO DE ENTRADA  
 Ref: [ ] Nº  
 Zerib. 329

Mundakako Udaleko  
 Alkate Udalburu Jn.  
 C/ Lehendakari Agirre Enp. 1  
 48360-MUNDAKA

(BIZKAIA)

Honekin batera Ondare kulturaren Zerbitzu honek, egin duen txostena bidaltzen da, jakinaren gainean egon zaitezten eta dagozkion ondorioak izan ditzan.

Adjunto se remite, para su conocimiento y efectos oportunos, copia de informe elaborado por este Servicio de Patrimonio Cultural.

Begirunez,

Atentamente,



Sin/Fdo.: Zuriñe Antoñana Ozaeta  
 Kultura Ondarearen Zerbitzuko Burua  
 JEFA DEL SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL

Bilbao, 2018ko martxoaren 2a.

<b>ASUNTO:</b>	ANEXO Rehabilitación del Palacio Larrinaga					
<b>EMPLAZAMIENTO:</b>	Goiko kalea nº39					
<b>MUNICIPIO:</b>	Mundaka					
<b>SOLICITANTE:</b>	Ayto. de Mundaka					
<b>PROMOTOR:</b>	Urbila Inovacion, SLU					
<b>TÉCNICO:</b>	Javier Ortiz de Zárate					
<b>EXPEDIENTE:</b>	064/2017	<b>Nº REG:</b>	3515	2017	04	11
<b>EXPTE. RELACIONADO:</b>	036/2016	<b>Nº REG:</b>	1142	2016	02	09
<b>EXPTE. RELACIONADO:</b>	053/2017	<b>Nº REG:</b>	2815	2017	03	16

Con fecha 11 de abril de 2017, con nº de registro 3515, tiene entrada en este Servicio de Patrimonio Cultural escrito solicitando se informe sobre la "Rehabilitación del Palacio Larrinaga sito en la calle Goiko nº 39 de Mundaka".

El 12 de enero de 2018, con nº de registro 127, tiene entrada en este Servicio de Patrimonio Cultural el Proyecto de ejecución, firmado por JROZ ARQUITECTOS S.L.P.

El 27 de febrero de 2018, con nº de registro 2320, tiene entrada el Anexo al Proyecto de ejecución  
 -Consolidación estructural y restauración de fachadas y cubierta en el Palacio Larrinaga-




## RÉGIMEN APLICABLE

El inmueble objeto del presente informe está situado en Goiko kalea nº39, del municipio de Mundaka; no está inscrito en el Registro de Bienes Culturales Calificados, ni en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, ni tampoco cuenta con un expediente incoado para tales fines. Por tanto, no serán de aplicación los artículos 29 y 31 de la ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco, que versa sobre las intervenciones previstas sobre bienes catalogados e inventariados.

## INFORME

Este Anexo al proyecto de ejecución se redacta en respuesta a una observación que aparece recogida en el informe con fecha de 5 de febrero de 2018, en la que se exponía una valoración negativa a la demolición de la fachada trasera, para su posterior reconstrucción, como consecuencia de la ejecución de aparcamientos en planta de sótano.






Además, se asume otra recomendación que se manifestaba en el informe anteriormente citado, y se propone el uso de polvo de vidrio aplicado con control de presión y por personal capacitado para la limpieza de las fachadas.

#### RESUMEN Y CONCLUSIONES

Por todo ello, se considera que las intervenciones propuestas en el inmueble objeto del presente informe son respetuosas con el bien y se **propone informar favorablemente** las actuaciones recogidas en el Anexo al proyecto de rehabilitación del palacio Larrinaga sito en Goiko kalea nº 39 de Mundaka. Para que conste y quede en conocimiento de los interesados y del Ayuntamiento de Mundaka.

Es lo que se informa en Bilbao a 27 de febrero de 2018

EL ARQUITECTO DE RESTAURACIÓN MONUMENTAL



FDO: ROBERTO LASO GUTIÉRREZ-SOLANA

Vº Bº JEFA DE LA SECCIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA



FDO: ARANTZA GONZÁLEZ DE SAN ROMAN  
GONZÁLEZ DE SAN ROMAN